

Zakład Komunalny

Kostrzyn, dnia 10.08.2017 r.

Ul. Poznańska 2

62-025 Kostrzyn

Dotyczy: przetargu nieograniczonego **na renowację metodą bezwykopową istniejącej kanalizacji sanitarnej w Kostrzynie**

**( ZP.6.1.2017/PN)**

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp, udzielamy odpowiedzi na poniżej zamieszczone zapytanie (z dnia 09.08.2017r.)

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie renowacji przy użyciu rękawa z włókna szklanego nasączonego żywicą poliestrową utwardzaną promieniami UV przy zapewnieniu parametrów technicznych rękawa lepszych niż określonych w Specyfikacji Zamówienia?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza wykonania renowacji przy użyciu rękawa z włókna szklanego nasączonego żywicą poliestrową utwardzoną promieniami UV.

**Pytanie nr 2**

Czy zamawiający posiada dokumentację z inspekcji TV wykonywanych na przedmiotowym kolektorze i może udostępnić oferentom ?

**Odpowiedź**

Zamawiający posiada materiały z przeprowadzonej inspekcji kamerą z 2014r. Ze względu na objętość pliku dokumentacja jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Do wiadomości:

1. Wykonawca – autor zapytania,
2. Strona internetowa – BIP
3. a/a