

**Przekroczenie rurociągiem tłocznym
PEØ315x18,7 drogi powiatowej nr 2429P
w m. Skalowo, gm. Kostrzyn**

**Rurę przewodową zaopatrzyć w płazy prowadzące
typ L-PEHD firmy INTEGRA o wysokość 40mm
z rolkami, w rozstawie 1,5m (0,15m od początku
i końca)**

<div>"IwoProjekt"</div> <div>PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA Os.Ceglarskiego 19, 62-020 SWARZĘDZ tel./fax 061-8-175-164, tel.kom. 0606 624 241 Adres e-mail: hwoprojekt@wp.pl</div>	INWESTOR: Zakład Komunalny w Kostrzynie ul. Poznańska 2, 62-025 Kostrzyn			
	OBIEKT: Budowa rurociągu tłoczego przepompownia ścieków Kostrzyn - oczyszczalnia ścieków Skąłowo			
	TEMAT: BUDOWA RUROCIĄGU TŁOCZEGO KANALIZACJI SANITARNEJ KOSTRZYN - SKAŁOWO			
TREŚĆ RYS.: Przekrój poprzeczny przejścia pod drogą powiatową		SKALA: 1:100	DATA:	FAZA: P.B.-W.
PROJEKTOWAŁ: inż. Jerzy Szymkowiak		upr.nr:279/87/PW	Luty 2017r.	NR RYS. 5
PROJEKTOWAŁ: inż. Iwona Szymkowiak		—		
OPRACOWAŁ: mgr inż. Elżbieta Gniesioszek		—		
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Przemysław Dymalski		upr.nr:438/87/PW		